



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДА

400066, г. Волгоград, ул. Володарского, 5, тел. 30-12-85

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

от «10» февраля 2016г.

О ликвидации последствий взрыва в
многоквартирном жилом доме,
расположенном Дзержинском районе
ул. Космонавтов, 47

Заслушав информацию Заместителя председателя комиссии, председателя комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда Ратникова Ю.В. о состоявшемся заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области, согласно протоколу от 22.01.2016 №1 которого во избежание возникновения угроз жизни и здоровью населения администрации Волгограда рекомендовано незамедлительно принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие взрыва в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, 47, и обеспечить проведение необходимых работ по сносу, а также информацию председателя комитета по строительству администрации Волгограда Секретева Т.Г., главы администрации Дзержинского района Тация С.Р., с учетом следующих обстоятельств:

1. согласно экспертному заключению Управления научных исследований и разработок Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета №1255/15-у от 24.12.2015 г. на 7-ом, 8-ом и 9-ом этажах указанного объекта произошло обрушение основных строительных конструкций средней блок-секции от стены лестничной клетки до оси соседней третьей секции; с 9-го по 2-ой этаж обрушились конструкции от стены лестничной клетки до оси средней секции; на первой и третьей блок-секциях выявлены вертикальные трещины между несущими и самонесущими стенами лестничных клеток; в результате динамического воздействия произошло нарушение целостности узлов сопряжений вертикальных стен, обеспечивающих пространственную жесткость и устойчивость здания; интенсивное переувлажнение грунтов основания в подвале дома в процессе ликвидации пожара и длительном проливе очага возгорания привело к появлению его значительных неравномерных деформаций, что приведет к значительным и критическим повреждениям строительных конструкций здания.

2. комиссионное обследование от 20 января 2016 года строительных конструкций здания показало положительную динамику потери устойчивости объекта с непрогнозируемым риском внезапного обрушения.

3. согласно акту осмотра межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда администрации Дзержинского района Волгограда от 10.02.2016 установлена дальнейшая положительная динамика потери устойчивости объекта с риском внезапного обрушения,


Комиссия

РЕШИЛА:

Во избежание возможного обрушения здания, возникновения угрозы жизни и здоровью населения, с учетом действия непреодолимой силы рекомендовать незамедлительно (с минимальными затратами по времени) принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие взрыва в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул. Космонавтов, 47 путем проведения работ по его сносу и утилизации строительного мусора.


Голосовали: за - единогласно.

Заместитель председателя комиссии,
председатель комитета гражданской
защиты населения администрации Волгограда



Ю.В.Ратников

Секретарь комиссии



А.И.Токарев